

## Brise de glace



L'Apollo XP95 déclencheur manuel est conforme à la norme EN54-11. L'adresse de chaque point appel est fixé à l'étape de la mise en service au moyen d'un commutateur DIL à sept segments.